

平成30年7月21日

宗教法人 阿蘇神社

【指定寄付金対象事業】

齋館修復工事の経過報告（平成30年6月）

平素より当神社の災害復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。
別添のとおり、齋館工事の経過を報告いたします。多くのご支援に感謝し、引き続き
適正に事業を進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

記

- 1, 工事名 齋館修復工事
- 2, 報告期間 平成30年6月

以上



* 土間解体状況

建物廻りの土間、犬走りを解体している状況です。

【長い年月の間、何度か改修が行われた形跡がありました。基礎が無いところもありましたが、今回の改修工事で改善します。】



* 木部解体状況

地震によって柱が引き裂かれている状況です。

【この柱は構造上、抜き替えることが出来ませんので、継手(金輪継ぎ)を作り補修します。】

**地震の揺れに耐えきれず
柱が引き裂かれている**



* 木部洗い状況

解体を終えたところから建物全部を洗浄している状況です。

【強い薬品をつかうと木材が変色したり表面が傷んでスポンジのようになりますので、基本にお湯で洗っています。】